



Institut IMS dd

11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43  
Telefon (011) 650 322; Telefax (011) 651 033

An.br. 5-136  
Strana 4/4

### 3.5 Opšta ravnost krila vrata

Nema odstupanja u ravnosti krila vrata

### 3.6 Otpornost krila vrata prema udaru tvrdog tela

Visina slobodnog pada je 50 cm a prečnici otiska metalne kugle su 8-12mm

### 3.7 Otpornost krila vrata prema udaru mekog teškog tela ( visina slobodnog pada 50cm)

Vizuelnim pregledom nakon ispitivanja nisu konstatovana zgnječenja unutrašnje Konstrukcije (ispune) krila

## 4. ZAKLJUČAK

Na osnovu rezultata ispitivanja zaključuje se da ispitani uzorci jednokrilih unutrašnjih vrata, proizvodnje ĐUDA d.d.o. Kraljevo – Žiča, ZADOVOLJAVA zahteve iz jugoslovenskih standarda pa se mogu ugrađivati u objekte visokogradnje ( stanovi, javni objekti )

Izveštaj obradio

*Arsenije Pantelić*  
Arsenije Pantelić dipl.ing

INSTITUT IMS, d.d.

Rukovodilac Centra za drvo,  
hidroizolaciju, sintetičke materijale i AKZ

*Grufica Novaković*  
Grufica Novaković dipl.ing.



11000 Beograd Yugoslavia POB 834  
Bulevar vojvode Mišića 43  
Tel.(38111) 650 322 Fax (38111) 651 033  
INSTITUTE IMS

11000 Beograd Poštanski fah 834  
Bulevar vojvode Mišića 43  
Tel: (38111) 650 322 Fax (38111) 651 033  
INSTITUT IMS dd