



УМЦ ИМС  
БЕОГРАД

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd  
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala  
Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43  
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782  
www.institutims.rs

### 3. NALAZ

Na osnovu rezultata ispitivanja izvršenog prema standardu SRPS U.J1.160 (prema nepotpunoj klasifikaciji – na jednom uzorku), u ispitnoj peći sa standardnim razvojem požara SRPS ISO 834-1

**OTPORNOST PREMA POŽARU UZORKA JEDNOKRILNIH  
ZVUČNO IZOLOVANIH ULAZNIH DRVENIH VRATA U HOTELSKE  
SOBE I HOTELSKE APARTMANE OTPORNIH PREMA POŽARU,  
TIP: „PP-VRATA T90min“,  
vrata su dimenzija 1000 mm x 2100 mm debljine krila 68mm, proizvodnje "ĐUĐA  
GIUGIA" d.o.o.– Kraljevo, Srbija.**

**IZNOSI: 90 minuta (1,5 h).**

#### Napomene:

- 1) Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez odobrenja Centralne laboratorije za ispitivanje materijala.
- 2) Kopija ovog izveštaja nije zvaničan dokument.
- 3) Ovaj izveštaj važi samo kao celina, sa originalom pečata.
- 4) Izloženi rezultati, kao i ocena, odnose se isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod našom direktnom kontrolom.

Beograd, 10. oktobar 2017. godine

Rukovodilac ispitivanja

Vladimir Bošković, dipl. inž. el.